제2023-052336-01-1호

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

안 전 인 증 서

Westlock Controls Corporation
280N Midland Avenue, STE.258, Saddle Brook, NJ 07663, USA

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
Valve Position Monitors

형식·모델(용량·등급) / 인증번호
26**********K**(Ex tb IIIC T80 ℃/T100 ℃/T130 ℃ Db) / 23-KA4BO-0447X

인 증 기 준
고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장
·본 인증서는 '280N Midland Avenue, STE.258, Saddle Brook, NJ 07663, USA' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요
·이 제품은 분진방폭구조의 밸브 포지션 모니터로서 알루미늄 또는 스테인리스 재질로 제작되었음.
·정격: (5~300) Vdc, 0.5/0.85/1.8/4.0 W or (6~250) Vac, (50~60) Hz, 0.50/0.85/1.80/4.0 VA
·사용주위온도: -60 ℃ ≤ T_a ≤ +60 ℃ (T80 ℃) / +75 ℃ (T95 ℃) / +110 ℃ (T130 ℃)

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함.
·26*(a)(b)*********K**

(a)	3, 4, 5, 6, 7, 9, 0
(b)	A, S
*	방폭성능에 영향을 주지 않는 제품코드임.

4. 안전한 사용을 위한 조건
·관련 IECEx 인증서(IECEx ETL 17.0009X issue No.4) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항
·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx ETL 17.0009X issue No.4)와 함께 사용

2023 년 11 월 22 일

한국산업기술시험원장

(08389) 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
(52852) 경상남도 진주시 충의로 10(충무공동)